

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自 109 年 3 月 25 日起至 114 年 3 月 24 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9920	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA03	型式種類	差動式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		


七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	二極體 增列 Yeashin 公司生產之型號 1N4148WFL (位置：D5、D6、D10、D11、D13)	104 年 11 月 19 日	104 消設字第 1043202 號
	稽納二極體 增列 Yeashin 公司生產之型號 MMSZ15V(位置：D3)		
	振盪器 增列 TOPICS 公司生產之型號 4MHz HC-49/S-SMD (位置：Y1)		
	整流二極體 增列 GW 公司生產之型號 SM4007A 1KV1A(位置：D2)		
	電解電容 增列 JACKON 公司生產之型號 33uf/16V(位置：C17)		
	電路板接點 增列接點(位置：J1、J2、J3、J4)		

八、注意事項：

- (一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會



正本

檔號：
保存年限：

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-52)桃園市蘆竹區東溪路18號
承辦人：徐薇婷
電話：(03)3241190#315
傳真：(03)3240661
電子信箱：tiffinyhsu@cfs.org.tw

員山廠：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

受文者：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

發文日期：中華民國109年3月3日

發文字號：109消設字第10906069號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：

主旨：貴公司申請元和牌型號QA03火警探測器型式認可展延乙案，審查結果符合規定，核予發給編號FD-A9920型式認可書乙紙，請查照。

說明：依據「消防機具器材及設備認可實施辦法」規定暨貴公司109年2月15日型式認可展延申請書辦理。

正本：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

副本：本會

董事長 趙 鋼