發證日期：109 年 3 月 3 日
證書編號：CFS-A109-0105

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負 責 人：李柯麗卿

(四)所 在 地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自 109 年 3 月 25 日起至 114 年 3 月 24 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9921	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA06	型式種類	補償式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	二極體	增列 Yeashin 公司生產之型號 1N4148WFL (位置：D5、D6、D10、D11、D13)	104 年 11 月 19 日	104 消設字第 1043203 號
	稽納二極體	增列 Yeashin 公司生產之型號 MMSZ15V(位置：D3)		
	振盪器	增列 TOPICS 公司生產之型號 4MHz HC-49/S-SMD (位置：Y1)		
	整流二極體	增列 GW 公司生產之型號 SM4007A 1KV1A(位置：D2)		
	電解電容	增列 JACKON 公司生產之型號 33uf/16V(位置：C17)		
	電路板接點	增列接點(位置：J1、J2、J3、J4)		
2	外殼、底座	增列顏色(黑色)	107 年 5 月 14 日	107 消設字第 1071224 號

八、注意事項：

(一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會

正本

檔號：
保存年限：

財團法人消防安全中心基金會　　函

聯 絡 處：(338-52)桃園市蘆竹區東溪路18號
承 辦 人：徐薇婷
電　　話：(03)3241190#315
傳　　真：(03)3240661
電子信箱：tiffinyhsu@cfs.org.tw

員山廠:宜蘭縣員山鄉二湖路35號

受文者：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

發文日期：中華民國109年3月3日
發文字號：109消設字第10906070號
速　　別：普通件
密等及解密條件：無
附　　件：

主旨：　貴公司申請元和牌型號QA06火警探測器型式認可展延乙案，審查結果符合規定，核予發給編號FD-A9921型式認可書乙紙，請 查照。

說明：　依據「消防機具器材及設備認可實施辦法」規定暨 貴公司109年2月15日型式認可展延申請書辦理。

正本：　宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
副本：　本會

董事長 趙 鋼

裝　訂　線