

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式變更

四、認可有效期限：自 108 年 1 月 16 日起至 113 年 1 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A9907-1	型號	AN17-B
廠牌	元和	產地	國產
定址裝置	機械式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	1
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	無電壓接點輸出(容量:110Vac/0.75A)-1 組 供電接點輸出(容量:24Vdc/1.5A)-1 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		
變更內容	型號由 QA17-B 變更為 AN17-B		

七、注意事項：

(一) 應依火警中繼器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會