

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自 108 年 1 月 28 日起至 113 年 1 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

六、認可內容：

設 備 名 稱		火警受信總機							
型 式 認 可 編 號		AR-A103001			廠 牌		元和		
型 式 種 類		P 型複合式			產 地		國產		
適 用 範 圍		供火災自動警報及防災連動控制設備使用。							
設 備 規 格									
項次	型號	最大 回路數	安裝 方式	標稱蓄積 時間 (sec)	主電源		預備電源		最大消 耗功率 (VA)
					額定電壓 (Vac)	額定頻率 (HZ)	電池 種類	電壓/電容*數量	
主 型式	K312	120	壁掛式 自立式	17	110/220	60	鉛酸 電池	12Vdc/7.2Ah*2	398

七、輕微變更內容：

變更內容			核准日期	核准文號
1	電源板	增列板號 11312-2G	107 年 8 月 22 日	107 消設字第 1072183 號
	迴路板	增列板號 11312-5E		
	移報板	增列板號 11312-6E		
	廣播主機	增列經內政部認可通過之元和牌型號 YH-05315 廣播主機合併裝設於同一箱體，由總機廣播移報線路連接至廣播主機，且兩者之電源及訊號回路均各自獨立，未改變原總機之主要性能及造成操作障礙。		
	外箱	增列尺寸 650*450*180mm 增列尺寸 1000*550*250mm 增列尺寸 1200*550*250mm 增列尺寸 1500*550*250mm 增列尺寸 1800*600*300mm 增列尺寸 2000*600*300mm		

2	主控板	增列板號 11312-1	107 年 7 月 23 日	107 消設字第 1071880 號
	使用手冊	變更使用說明 (取消面板地區鈴開關)		
3	開關板(10516-1)	增列廣播主機連動線路與端子台	105 年 9 月 2 日	105 消設字第 1052557 號
	使用手冊	增列廣播主機與火警警鈴之連動接線方式		
4	主控開關板	增列板號 11312-1F	105 年 8 月 18 日	105 消設字第 1052352 號
	電源板	增列板號 11312-2F		
	迴路燈板	增列板號 11312-3D		
	SW1 指撥開關(迴路板 11312-4A)	增列同等級規格(廠牌 ECE, 10P(5P)2 段 EDG110S)		
	迴路+移報板	增列板號 11312-5D		
	移報板	增列板號 11312-6D		

八、注意事項：

- (一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會