

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自 107 年 4 月 26 日起至 112 年 4 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	RD-A107002	設 備 名 稱	住宅用火災警報器
廠 牌	元和	產 地	國產
型 號	NQ3F_P	型 式 種 類	定溫式
電 源 供 應 方 式	內置電池型	感 度 種 類	--
額 定 電 壓	3 Vdc	額 定 電 流 (mA)	250
自 動 試 驗 功 能	☒ 有 ☐ 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~50
防 腐 蝕 性 能	☐ 有 ☒ 無	安 裝 方 式	壁面/天花板
適 用 範 圍	早期偵測報知防範居室火災用。附 屬 功 能		--
電 池 型 式 規 格 (廠牌/種類/型號/電壓)	MAXELL/鋰電池/CR17450/3Vdc MAXELL/鋰電池/CR17335/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-N/3Vdc FDK/鋰電池/CR17335E-R/3Vdc FDK/鋰電池/CR17335EF/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-R/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZ/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR-AG/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR123A/3Vdc ENERGIZER/鋰電池/123/3Vdc		

七、注意事項：

(一) 應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會