發證日期：110 年 7 月 8 日
證書編號：CFS-A110-0538

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負 責 人：李柯麗卿

(四)所 在 地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期:100 年 7 月 11 日

五、認可有效期限：自 110 年 7 月 11 日起至 115 年 7 月 10 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FD-A10079	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-0811-1	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

八、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	電路板	增列永盛裕牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A	108 年 4 月 17 日	108 消設字第 1080918 號
		增列天強牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A		
		增列天路牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A		
		增列紘昇牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A		
	TVS 二極體	增列翰緯牌規格 SMBJ36A(SMT)(插件位置：D4-1)		
	穩壓二極體(3V)	增列亞昕牌規格 MMSZ3VOB(插件位置：D10)		
	穩壓二極體(10V)	增列翰緯牌規格 MMSZ10V 10V(插件位置：D5)		
	二極體	增列翰緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D2、D3、D8、D11、D13、D14)		
		增列皇緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置： D2、D3、D8、D11、D13、D14)		
		增列亞昕牌規格 SMD 3216A YS LL4148 (插件位置：D2、D3、D8、D11、D13、D14)		

	橋式整流	增列翰緯牌規格 MD5S 600V(插件位置：D15)		
		增列虹揚牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D15)		
		增列亞昕牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D15)		
		增列虹揚牌規格 BT10S 1000V 0.8A H：1.8mm (插件位置：D15)		
		增列宇得牌規格 4HDS10M00(插件位置：D15)		

九、注意事項：

(一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會