

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條

三、初次認證日期：105年12月20日

四、認可有效期限：自110年12月20日起至115年12月19日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A9803-1	型號	AH-00118N
廠牌	元和	產地	國產
定址裝置	機械式	外部配線阻抗(Ω)	50以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	1
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	23
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	--		
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		
變更內容	移除輸出裝置		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	電路板	增列板號 313A-C	107年7月30日	107消設字第 1071954號

二極體	增列翰緯牌規格 SM4007A GPP 1000V 1A (插件位置：D1~D3、D6~D9、D14、D15)		
	增列翰緯及皇緯牌規格 P4SMAJ43A 單向 43V400W (插件位置：D16)		
	增列翰緯牌規格 1N4148WFL(插件位置：D4~D5)		
	增列 VISHAY 牌規格 SOD123 1N4148W-E3-08 VISHAY (插件位置：D4~D5)		
指撥開關	增列百瑩牌規格 DIS08GE/8 位/高推鈕/腳鍍錫及 DIS08G01/8P/鍍金(插件位置：SW1)		
	增列圓達牌規格 DM-08-V(插件位置：SW1)		
	增列興瀚牌規格 DM-08-H(插件位置：SW1)		
電容	增列華新牌規格 0603B104K500CT 0.1uF/50V ±10% X7R (插件位置：C2)	108 年 7 月 8 日	108 消設字第 1081690 號
2	增列華新牌規格 WR06X1004FTL 1MΩ ±1% 1/10W (插件位置：R15)		
	增列華新牌規格 WR06X3001FTL 3MΩ ±1% 1/10W (插件位置：R9)		
	增列華新牌規格 WR06X1002FTL 10KΩ ±1% 0.1W (插件位置：R7、R16、R25、R26)		
	增列 RALEC 牌規格 RTT03103FTH 0603 10KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R7、R16、R25、R26)		
	增列華新牌規格 WR06X2002FTL 20KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R3、R20)		
	增列華新牌規格 WR06X2402FTL 24KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R5)		
	增列 RALEC 牌規格 RTT03472FTH 0603 4.7KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R12)		
	增列華新牌規格 WR06X4701FTL 4.7KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R12)		
	增列華新牌規格 WR06X6801FTL 6.8KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R8)		
	增列華新牌規格 WR06X1003FTL 100KΩ ±1% 0.1W (插件位置：R2、R4、R6、R17、R21~R24)		
	增列 RALEC 牌規格 RTT03104FTH 0603 100KΩ ±1% 1/10W(插件位置：R2、R4、R6、R17、R21~R24)		
	增列 RALEC 牌規格 RTT03101FTH 0603 100KΩ ±1% 1/10W(插件位置：R19)		
	增列華新牌規格 WR06X1000FTL 100KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R19)		
	增列 RALEC 牌規格 RTT03154FTH 0603 150KΩ ±1% 1/10W(插件位置：R18)		
增列華新牌規格 WR06X1503FTL 150KΩ ±1% 1/10W (插件位置：R18)			

	增列 RALEC 牌規格 RTT03304FTH 0603 300K Ω \pm 1% 1/10W(插件位置：R14)	
	增列華新牌規格 WR06X3003FTL 300K Ω \pm 1% 1/10W(插件位置：R14)	
	增列華新牌規格 WR06X7503FTL 750K Ω \pm 1% 1/10W(插件位置：R13)	
	增列華新牌規格 WR25X150JTL 15 Ω \pm 5% 1W(插件位置：R10)	
	增列華新牌規格 WR25X121JTL 1.2k Ω \pm 5% 1W(插件位置：R1)	
螺絲	增列聯盒牌規格 3.5*7 附四角華司(聯盒)/Ni	
	增列福士牌規格 3.5*7 附四角華司/Zn	

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

認 可