

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司  
(二) 統一編號：89575680  
(三) 負責人：李柯麗卿  
(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

## 二、認可依據：消防法第 12 條

## 三、初次認證日期：108 年 7 月 9 日

## 四、認可有效期限：自 113 年 7 月 9 日起至 118 年 7 月 8 日止

## 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

## 六、認可內容：

|           |                                                                  |          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 型式認可編號    | FD-A108013                                                       | 設備名稱     | 火警探測器             |
| 廠牌        | 元和                                                               | 產地       | 國產                |
| 型號        | IR-0814-2                                                        | 型式種類     | 火焰式               |
| 感知元件(特性)  | 紅外線式                                                             | 感度種類     | 屋內型               |
| 額定電壓(Vdc) | 24                                                               | 額定電流(mA) | 40                |
| 類型        | 非防水型、普通型、再用型                                                     | 額定溫度(℃)  | --                |
| 監視距離(m)   | 17                                                               | 監視角度     | 水平 60°/<br>垂直 60° |
| 蓄積功能      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 蓄積時間(s)  | --                |
| 適用範圍      | 供火警自動警報設備使用。                                                     |          |                   |

## 七、輕微變更內容：無

## 八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 本型係經 BRE 測試並經 LPCB 登錄，應另附有 LPCB 標示。上述認可內容所載監視角度及距離係依據 EN54-10 基準規定最大值。