

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 12 月 26 日

四、認可有效期限：自 112 年 12 月 26 日起至 117 年 12 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	P-A9701	設備名稱	火警發信機
型號	YH-9717	產地	國產
廠牌	元和	額定電壓 (V d c)	24
操作方式區分	強壓型	額定電流 (m A)	30
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	外殼 增列瑞鋁牌 規格：紅上蓋/中文小蓋片/聲光料色 規格：圓形發信機白蓋片 規格：圓形發信機白下座 規格：圓形發信機強押片/中文	107 年 12 月 5 日	107 消設字第 1073205 號
	螺絲 增列聯盒牌 規格：螺絲 3.5*7 附四角華司(聯盒)/Ni 增列福士牌 規格：螺絲 3.5*7(福士) 增列成捷牌 規格：螺絲 3.5*7 頭 P+- (成捷)		
	印刷電路板		
	開關		
	增列天強牌 PD2 空板 增列麒友牌圓形發信機按鍵開關		

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警發信機火警警鈴及火警標示燈認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。