

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：99 年 3 月 25 日

四、認可有效期限：自 114 年 3 月 25 日起至 119 年 3 月 24 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9921	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA06	型式種類	補償式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 1N4148WFL (位置：D5、D6、D10、D11、D13) 稽納二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 MMSZ15V(位置：D3) 振盪器增列 TOPICS 公司生產之型號 4MHz HC-49/S-SMD (位置：Y1) 整流二極體增列 GW 公司生產之型號 SM4007A 1KV1A(位置：D2) 電解電容增列 JACKON 公司生產之型號 33uf/16V(位置：C17) 電路板接點增列接點(位置：J1、J2、J3、J4)	104 年 11 月 19 日	104 消設字第 1043203 號
2	外殼、底座增列顏色(黑色)	107 年 5 月 14 日	107 消設字第 1071224 號
3	電路板-增列板號 08116-6B-E	110 年 1 月 13 日	110 消設字第 1100056 號
4	電路板-增列板號 08116-6F	111 年 5 月 31 日	111 消設字第 111656 號
5	外殼-增列磁簧(測試開關)標示	111 年 12 月 2 日	111 消設字第 1113743 號

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

