

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：109 年 5 月 5 日

四、認可有效期限：自 114 年 5 月 5 日起至 119 年 5 月 4 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設 備 名 稱		火警受信總機		型 式 認 可 編 號		AR-A109004			
型 式 種 類		P 型防火連動用控制盤		廠 牌		元和			
引 導 燈 具 連 動 控 制 盤	形 狀	--		產 地		國產			
	信 號 / 回 路	--		適 用 範 圍		供火災自動警報及防災連動控制設備使用。			
	緊 急 電 源	--							
設 備 規 格									
項次	型號	最大 回路數	安 裝 方式	標稱蓄積 時間 (sec)	主電源		預備電源		最大消 耗功率 (VA)
					額定電壓 (Vac)	額定頻率 (HZ)	電池 種類	電壓/容量*數量	
主 型式	YH-02312	1	壁掛式	--	110/220	60	鉛酸 電池	24Vdc/0.8Ah*1	12.5

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	移報接點-增列 8 組移報接點	109 年 12 月 18 日	109 消設字第 1093047 號
2	電路板-插件位置 K2、K4 增列同等級電子零件	111 年 3 月 21 日	111 消設字第 1110845 號
3	蓄電池-增列 2 型蓄電池 外箱-增列 1 型外箱尺寸	113 年 4 月 12 日	113 消設字第 1130996 號
4	蓄電池-增列 1 型同等級規格蓄電池	113 年 12 月 10 日	113 消設字第 1133303 號

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。