

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

### 二、認可依據：消防法第12條

### 三、初次認證日期：109年12月18日

### 四、認可有效期限：自114年12月18日起至119年12月17日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

### 六、認可內容：

型式認可編號	FD-A109025	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-9920	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	複合金屬	感度種類	1種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	25
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

### 七、輕微變更內容：無

### 八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部101年11月14日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

# 財團法人消防安全中心基金會