

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
 (二)統一編號：89575680
 (三)負責人：李柯麗卿
 (四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條


三、初次認證日期：98年8月4日

四、認可有效期限：自113年8月4日起至118年8月3日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9832	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-0811	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		



七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板- 增列永盛裕牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A 增列天強牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A 增列天路牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A 增列絃昇牌規格 FR4 電路板板號 0611-6A TVS 二極體- 增列翰緯牌規格 SMBJ36A(SMT)(插件位置：D4-1) 二極體- 增列翰緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D2、D3、D8、D11、D13、D14) 增列皇緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D2、D3、D8、D11、D13、D14) 增列亞昕牌規格 SMD 3216A YS LL4148 (插件位置：D2、D3、D8、D11、D13、D14) 穩壓二極體(3V)- 增列亞昕牌規格 MMSZ3VOB(插件位置：D10) 穩壓二極體(10V)- 增列翰緯牌規格 MMSZ10V 10V(插件位置：D5) 橋式整流- 增列翰緯牌規格 MD5S 600V(插件位置：D15) 增列虹揚牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D15) 增列亞昕牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D15) 增列虹揚牌規格 BT10S 1000V 0.8A H：1.8mm (插件位置：D15) 增列宇得牌規格 4HDS10M00(插件位置：D15)	108 年 4 月 17 日	108 消設字第 1080915 號

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會