

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、初次認證日期：100 年 5 月 11 日

### 四、認可有效期限：自 115 年 5 月 11 日起至 120 年 5 月 10 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

### 六、認可內容：

|           |                                                                  |          |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 型式認可編號    | FD-A10050                                                        | 設備名稱     | 火警探測器   |
| 廠牌        | 元和                                                               | 產地       | 國產      |
| 型號        | AN06                                                             | 型式種類     | 補償式局限型  |
| 感知元件(特性)  | 熱敏電阻                                                             | 感度種類     | 1 種/2 種 |
| 額定電壓(Vdc) | 24                                                               | 額定電流(mA) | 6       |
| 類型        | 非防水型、普通型、再用型                                                     | 額定溫度(°C) | 70      |
| 監視距離(m)   | --                                                               | 監視角度     | --      |
| 蓄積功能      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 蓄積時間(s)  | --      |
| 適用範圍      | 供火警自動警報設備使用。                                                     |          |         |

### 七、輕微變更內容：

|   | 變更內容                                               | 核准日期            | 核准文號                  |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 電路板增列板號 10105-1C<br>中座增列一個中座(4 孔)<br>底座增列一個底座(4 孔) | 106 年 11 月 28 日 | 106 消設字第<br>1063412 號 |
| 2 | 外殼-增列標示符號                                          | 111 年 7 月 29 日  | 111 消設字第<br>1112340 號 |
| 3 | 電路板 10105-1C-插件位置 D3、SW1、SW2 增列同等級電子零件             | 112 年 2 月 6 日   | 112 消設字第<br>1120258 號 |

### 八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。