

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：108 年 1 月 16 日

四、認可有效期限：自 113 年 1 月 16 日起至 118 年 1 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A9907-1	型號	AN17-B
廠牌	元和	產地	國產
定址裝置	機械式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	1
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6.0
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	無電壓接點輸出(容量:110Vac/0.75A)-1 組 供電接點輸出(容量:30Vdc/1.5A)-1 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		
變更內容	型號由 QA17-B 變更為 AN17-B		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板 08116-2F 插件位置 U3、U4、U5、U7 增列電子零件	110 年 3 月 12 日	110 消設字第 1100610 號
2	電路板增列板號 08116-2G	111 年 1 月 19 日	111 消設字第 1110213 號
3	電路板增列板號 08116-2H	111 年 4 月 29 日	111 消設字第 1111318 號

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

