

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可展延

### 四、認可有效期限：自 109 年 2 月 5 日起至 114 年 2 月 4 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

### 六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9904	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA01	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

### 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 1N4148WFL (位置:D5、D6、D9、D10、D11、D13)	104年10月5日	104消設字第 1042755號
	稽納二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 MMSZ15V(位置:D3)		
	振盪器增列 TOPICS 公司生產之型號 4MHz HC-49/S-SMD(位置:Y1)		
	整流二極體增列 GW 公司生產之型號 SM4007A 1KV1A(位置:D2)		
	電解電容增列 JACKON 公司生產之型號 33uf/16V(位置:C5)		
	電路板接點增列接點(位置:J1、J2、J3、J4)		

### 八、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。