

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自109年2月5日起至114年2月4日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9906	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA37	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	1種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 1N4148WFL (位置：D5、D6、D10、D11、D13) 稽納二極體增列 Yeashin 公司生產之型號 MMSZ15V(位置：D3) 振盪器增列 TOPICS 公司生產之型號 4MHz HC-49/S-SMD (位置：Y1) 整流二極體增列 GW 公司生產之型號 SM4007A 1KV1A(位置：D2) 電解電容增列 JACKON 公司生產之型號 33uf/16V(位置：C17) 電路板接點增列接點(位置：J1、J2、J3、J4)	104年11月19日	104消設字第 1043201號

八、注意事項：

(一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。