

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自 107 年 12 月 26 日起至 112 年 12 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	P-A9701	設 備 名 稱	火警發信機
型 號	YH-9717	產 地	國產
廠 牌	元和	額 定 電 壓 (V d c)	24
操 作 方 式 區 分	強壓型	額 定 電 流 (m A)	30
設 置 場 所 區 分	屋內型	適 用 範 圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	外殼 增列瑞錫牌 規格：紅上蓋/中文小蓋片/聲色料光 規格：圓形發信機白蓋片 規格：圓形發信機白下座 規格：圓形發信機強押片/中文	107 年 12 月 5 日	107 消設字第 1073205 號
	螺絲 增列聯盒牌 規格：螺絲 3.5*7 附四角華司(聯盒)/Ni 增列富士牌 規格：螺絲 3.5*7(富士) 增列成捷牌 規格：螺絲 3.5*7 頭 P+- (成捷)		
	印刷電路板		
	增列天強牌 PD2 空板		
	開關 增列麒友牌圓形發信機按鍵開關		

八、注意事項：

(一) 應依火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會