

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
(二)統一編號：89575680
(三)負責人：李柯麗卿
(四)所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自108年7月1日起至113年6月30日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機							
型式認可編號		AR-A9806		廠牌		元和			
型式種類		P型		產地		國產			
適用範圍		供火災自動警報及防災連動控制設備使用。							
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(Hz)	電池種類	電壓/電容*數量	
主型式	YH-02120	2	壁掛式	--	110	60	鉛酸電池	6Vdc/4Ah*4	127

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	語音界面板-增列編號 VCM-N20S 電路板-變更為編號 561F-3 電池-增列 AVIATION 牌型號 NP4-6(6V4AH)	105年3月8日	105消設字第1050631號

八、注意事項：

- (一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會