

119 火災通報裝置

Fire Auto Notification System

NFC1

- 手動啟動裝置
- 監聽通報
- 蓄積語音
- 自動啟動裝置
- 優先通報
- 重複撥號



特色說明。

- 介面簡單易操作,免去不必要流程設定。
- 可手動/自動通報消防119勤務中心。
- 當消防119勤務中心佔線或回撥信號未接收到時,10秒內持續自動掛斷重撥。
- 具監聽喇叭,清楚播放119語音通報內容。
- 具指示燈號明確顯示動作狀況。

應設置119火災通報裝置場所:(設置基準第22條之一)

- 醫院.療養院。
- 榮譽國民之家。
- 長期照顧服務機構/老人福利機構/護理機構/身心障礙福利機構。
- 其他經中央主管機關公告之供公眾使用場所。

型 號	NFC1
額 定 電 壓	AC 110V/60Hz /0.54A $\square$
預 備 電 源	TINSHFOM/鉛酸電池/NP1.2-12/12V/1.2Ah
尺 寸	200x250x60mm
材 質	鋼板1mm
顏 色	米白色

動作流程圖

