

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
(二)統一編號：89575680
(三)負責人：李柯麗卿
(四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、初次認證日期：109年12月18日

五、認可有效期限：自109年12月18日起至114年12月17日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

七、認可內容：

型式認可編號	FD-A109025	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-9920	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	複合金屬	感度種類	1種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	25
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

八、注意事項：

- (一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會