

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

## 二、認可依據：消防法第 12 條

## 三、認可項目：型式認可展延

## 四、認可有效期限：自 108 年 8 月 4 日起至 113 年 8 月 3 日止

## 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

## 六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9831	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-0810	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70°C
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

變更內容		核准日期	核准文號
電路板	增列永盛裕牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1	108 年 4 月 17 日	108 消設字第 1080914 號
	增列天強牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	增列天路牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	增列絃昇牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
熱敏電阻	增列高輪牌規格 105TE-016021-FL-1P(21mm) (插件位置：RT1)		
TVS 二極體	增列翰緯牌規格 SMBJ36A(SMT)(插件位置：D5-1)		
電容	增列 TAIYO YUDEN 牌規格 EMK316BJ106KL-T 1206 10uF/16V ±10% X5R(插件位置：C10-1)		
	增列 PHYCOMP 牌規格 CC1206KKX5R7BB106 1206 10uF16V 10% X5R(插件位置：C10-1)		
橋式整流	增列翰緯牌規格 MD5S 600V(插件位置：D4)		
	增列虹揚牌規格 B6S-HY 600V 0.8A (插件位置：D4)		
	增列亞昕牌規格 B6S-HY 600V 0.8A (插件位置：D4)		
	增列虹揚牌規格 BT10S 1000V 0.8A H：1.8mm (插件位置：D4)		
	增列宇得牌規格 4HDS10M00(插件位置：D4)		
穩壓二極體 (3V)	增列亞昕牌規格 MMSZ3VOB(插件位置：D8)		
穩壓二極體 (10V)	增列翰緯牌規格 MMSZ10V 10V(插件位置：Z1)		
二極體	增列翰緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D3、D6、D9~D12)		
	增列皇緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D3、D6、D9~D12)		
	增列亞昕牌規格 SMD 3216A YS LL4148 (插件位置：D3、D6、D9~D12)		

八、注意事項：

- (一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會