

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：100 年 7 月 11 日

五、認可有效期限：自 110 年 7 月 11 日起至 115 年 7 月 10 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FD-A10074	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-0810-100	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	100
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

八、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板	108 年 4 月 17 日	108 消設字第 1080916 號
	增列永盛裕牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	增列天強牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	增列天路牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	增列絃昇牌規格 FR4 電路板板號 0616-1 Ver F1		
	熱敏電阻		
	增列高輪牌規格 105TE-016021-FL-1P(21mm) (插件位置：RT1)		
	TVS 二極體		
	增列翰緯牌規格 SMBJ36A(SMT)(插件位置：D5-1)		
電容	增列 TAIYO YUDEN 牌規格 EMK316BJ106KL-T 1206 10uF/16V ±10% X5R(插件位置：C10-1)		
	增列 PHYCOMP 牌規格 CC1206KKX5R7BB106 1206 10uF16V 10% X5R(插件位置：C10-1)		

橋式整流	增列翰緯牌規格 MD5S 600V(插件位置：D4)		
	增列虹揚牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D4)		
	增列亞昕牌規格 B6S-HY 600V 0.8A(插件位置：D4)		
	增列虹揚牌規格 BT10S 1000V 0.8A H：1.8mm (插件位置：D4)		
	增列宇得牌規格 4HDS10M00(插件位置：D4)		
	穩壓二極體 (3V)	增列亞昕牌規格 MMSZ3VOB(插件位置：D8)	
	穩壓二極體 (10V)	增列翰緯牌規格 MMSZ10V 10V(插件位置：Z1)	
	二極體	增列翰緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D3、D6、D9~D12)	
		增列皇緯牌規格 LL4148(無鉛) (插件位置：D3、D6、D9~D12)	
		增列亞昕牌規格 SMD 3216A YS LL4148 (插件位置：D3、D6、D9~D12)	

九、注意事項：

- (一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會