

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
(二) 統一編號：89575680
(三) 負責人：李柯麗卿
(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：100 年 7 月 11 日

五、認可有效期限：自 110 年 7 月 11 日起至 115 年 7 月 10 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FD-A10077	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-0131	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	30
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

八、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板增列板號 FLF-0131E 版本 E4	106 年 11 月 27 日	106 消設字第 1063404 號
2	安裝方式(卡榫)增列卡榫零件，以加強探測器本體與底座密合度，避免鬆脫情況。	108 年 5 月 24 日	108 消設字第 1081258 號

九、注意事項：

- (一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。