

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司  
(二)統一編號：89575680  
(三)負責人：李柯麗卿  
(四)所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路35號

## 二、認可依據：消防法第12條

## 三、認可項目：型式變更(展延)

## 四、初次認證日期：100年8月26日

## 五、認可有效期限：自110年8月26日起至115年8月25日止

## 六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

## 七、認可內容：

型式認可編號	FD-A10077-1	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	YH-8321	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	30
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		
變更內容	1. 型號由 YH-0131 變更為 YH-8321。 2. 外殼構造變更。 3. 移除本體 LED 監視燈。		

## 八、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板增列板號 FLF-0131E 版本 E4	106年11月27日	106消設字第1063404號
2	安裝方式(卡榫)增列卡榫零件，以加強探測器本體與底座密合度，避免鬆脫情況。	108年5月24日	108消設字第1081258號

## 九、注意事項：

- (一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。  
(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會