

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：100 年 5 月 11 日

五、認可有效期限：自 110 年 5 月 11 日起至 115 年 5 月 10 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FD-A10050	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	AN06	型式種類	補償式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	1 種/2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

八、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板增列板號 10105-1C 中座增列一個中座(4 孔) 底座增列一個底座(4 孔)	106 年 11 月 28 日	106 消設字第 1063412 號

九、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會