

發證日期:111年7月18日

證書編號:CFS-A111-0656

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料:

(一)公司(商業)名稱:宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號:89575680(三)負責人:李柯麗卿

(四)所 在 地:宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據:消防法第12條

三、初次認證日期:100年12月6日

四、認可有效期限:自110年12月6日起至115年12月5日止

五、認可登錄機構:財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容:

>\ \ \	認可內谷	•			1					
設	備	名	稱	火警受信	言總機	型式該	忍可編号	虎	AR-A10025	
型	式	種	類	R型複	合式	廠),	卑	元和	
		形	狀			產	ł	也	國產	
引導動			/ 回路			一適用	範	園 防	供火災自動警報及 防災連動控制設備使用。	
			1	設	備	規格	}			
			e i	44 44	標稱蓄積	主智	電源		預備電源 最大消	
項次	型號		最大 回路數	安裝方式	時間 (sec)	額定電壓 (Vac)	額定頻率 (Hz)	電池 種類		
主型式	AH-053	16	32 (127 位址/回路	壁掛式) 自立式		110/220	60	鉛酸 電池	12Vdc/24Ah*2	394

七、輕微變更內容:

		變更內容	核准日期	核准文號
1	操作介面	蓄積時間及延遲時間修正為1格1秒	103年12月11日	103 消設字第 1033137 號
2	電路板	增列板號 05316-21 及同等級零組件	105年3月8日	105 消設字第
	电哈似	增列板號 05316-5C	100 4 0 71 0 14	1050630 號
3	開關板 (05316-2I)	增列連接端子台	105年6月21日	105 消設字第
0	配線圖	增列廣播主機與火警警鈴之連動接線方式	100 - 0 7 21 4	1051735 號
4	使用手册	增列使用說明 (地區音響開關功能之自動恢復說明)	107年7月23日	107 消設字第 1071878 號



26	繼電器	增列宏發牌規格 HFD16/5-ZH3N(101) (插件位置: K1、K4) 增列璞石牌規格 STRZ-5V-S-C(RoHS) (插件位置: K1、K4)		
	稽納二極體 (05316-3C)	增列皇緯牌規格 MMSZ11V11V(KW) (插件位置: D8、D37) 增列翰緯牌規格 MMSZ11V11V(HW) (插件位置: D8、D37)		
5	廣播主機	增列經內政部認可通過之元和牌型號 YH-05315 廣播主機合併裝設於同一箱體,由總機廣播移 報線路連接至廣播主機,且兩者之電源及訊號 回路均各自獨立,未改變原總機之主要性能及 造成操作障礙。		108 消設字第 1080346 號
	箱體	增列錄正牌箱體(鐵製) 尺寸: 1000*550*250mm 1200*550*250mm 1500*550*250mm 1800*600*400mm 2000*600*400mm 2000*1200*400mm		
6	邏輯開關	增列百瑩牌規格 R9410R0H 及興輸牌規格 RH4AF-10R-H 邏輯開關(插件位置:板號 05316-3C/SW1、SW2及板號 05316-2I/SW27)	109年6月2日	109 消設字第 1091181 號
	繼電器 (05316-3C)	增列上和牌型號 TNA-2C-0505L (插件位置: K2、K3) 增列璞石牌型號 HF115FK/005-2Z4T(101) (插件位置: K2、K3) 增列松川牌型號 FTR-FICA005V 5CDC (插件位置: K2、K3)	Co	
	繼電器 (05316-5C)	增列富士通牌型號 FTR-F1CA024V/24VDC (插件位置: K3) 增列欣大牌型號 943-1C-24DS(ROHS) (插件位置: K4、K5、K6、K7、K8)		
	繼電器	增列宏發牌型號 HF13F/A110/2Z21(系統電源) 增列欣大牌型號 951-2C-110AP(系統電源)		
	電晶體 (05316-3C)	增列 TOSHIBA 牌型號 SMD 2SC2712-GR (插件位置: Q1、Q4、Q6、Q8、Q9、Q10、Q11、 Q13、Q14、Q15)		110 消設字第
7	電晶體 (05316-5C)	增列 MCC 及 UTC 牌型號 DIP 2SA1015GR (插件位置: Q1) 增列 DAINA 牌型號 B5-232	110年9月2日	11022289 號
	LED(5132T)	(插件位置: D9、D16、D17、D30、D31、D32) 增列 PARA LIGHT 牌型號 L-513HT (插件位置: D9、D16、D17、D30、D31、D32) 增列 DAINA 牌型號 B5-234		
	LED(5135T)	(插件位置:D5、D23) 增列 PARA LIGHT 牌型號 L-513YT (插件位置:D5、D23)		
	光耦合	增列光寶牌型號 IC LTV-817D (插件位置: U7、U13) 增列光寶牌型號 IC LTV-817D		P
	IC(05316-5C) TVS 二極體 (05316-2I)	(插件位置: U9、U10、U11、U13、U14、U15) 增列皇緯牌型號 SMBJ12CA 12V SMB 600W (插件位置: D16~D23、D201~D208) 增列翰緯牌型號 SMBJ12CA 12V SMB 600W (插件位置: D16~D23、D201~D208)	,	



	增列僑仁牌規格 24V*12A、25V*1A、27V*3A 110/3.8VA、220/1.9VA (位置:系統電源)
鉛酸電池	增列同規格電池
操作手册	增列使用說明(蓄積設定、延遲設定)

八、注意事項:

- (一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理,其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項,後續產品應依規定申請「個別認可」,並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者,應依本會消防機具 器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為5年,申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延, 若未在期限內辦理展延,後續應重新辦理型式認可。
- (四)原本會 110 年 12 月 6 日核發之證書編號 CFS-A110-0827 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

