

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：98 年 1 月 23 日

四、認可有效期限：自 108 年 1 月 23 日起至 113 年 1 月 22 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機		型式認可編號		AR-A9801			
型式種類		P 型複合式		廠牌		元和			
引導燈具 連動控制盤	形狀	--		產地		國產			
	信號 / 回路	--		適用範圍		供火災自動警報及 防災連動控制設備使用。			
	緊急電源	--							
設備規格									
項次	型號	最大 回路數	安裝 方式	標稱蓄積 時間 (sec)	主電源		預備電源		最大消 耗功率 (VA)
					額定電壓 (Vac)	額定頻率 (Hz)	電池 種類	電壓/容量*數量	
主 型式	YH-8401	300	壁掛式 自立式	12	110	60	鉛酸 電池	6Vdc/4Ah*4	2108
系列 1	YH-8401-220V	300	壁掛式 自立式	12	220	50/60	鉛酸 電池	6Vdc/4Ah*4	2108

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1.	型號 YH-8401	開關板(086)增列 ONG CHUAN 牌型號 812H-1C-C(24Vdc)繼電器(插件位置 C4、D5 及 D17 間)，並連接端子台 配線圖增列廣播主機與火警警鈴之連動接線方式	105 年 6 月 21 日	105 消設字第 1051731 號
2.	型號 YH-8401	電路板(電話裝置)增列板號 10115-8	107 年 3 月 22 日	107 消設字第 1070723 號
3.	型號 YH-8401 及 YH-8401-220V	主控板增列板號 086C 使用手冊中變更使用說明(取消面板地區鈴開關)	107 年 7 月 23 日	107 消設字第 1071876 號

4.	型號 YH-8401 及 YH-8401-220V	電話組增列元和牌型號 NFC3-1A	107 年 11 月 7 日	107 消設字第 1072925 號
		廣播主機增列經內政部認可通過之元和牌型號 YH-05315 廣播主機合併裝設於同一箱體，由總機廣播移報線路連接至廣播主機，且兩者之電源及訊號回路均各自獨立，未改變原總機之主要性能及造成操作障礙。 箱體增列錄正牌鐵製箱體規格 (mm)高 650*寬 450*深 180 (mm)高 1000*寬 550*深 250 (mm)高 1200*寬 550*深 250 (mm)高 1500*寬 550*深 250 (mm)高 1800*寬 600*深 400 (mm)高 2000*寬 1200*深 400		

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)原本會 109 年 10 月 14 日核發之證書編號 CFS-A109-0784 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

認可