

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 10 月 26 日

四、認可有效期限：自 111 年 10 月 26 日起至 116 年 10 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	RD-A10111	設 備 名 稱	住宅用火災警報器
廠 牌	元和	產 地	國產
型 號	NQ9S-3	型 式 種 類	光電式
電 源 供 應 方 式	併用型	感 度 種 類	2 種
額 定 電 壓	9 Vdc	額 定 電 流 (mA)	45
自 動 試 驗 功 能	☐ 有 ☒ 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防 腐 蝕 性 能	☐ 有 ☒ 無	安 裝 方 式	壁面/天花板
適 用 範 圍	早期偵測報知防範居室火災用。附 屬 功 能 移報輸出/連動型		
電 池 型 式 規 格 (廠牌/種類/型號/電壓)	MITSUBISHI/鹼性電池/6LR61/9V Panasonic/鹼性電池/6LR61T/9V Energizer/鹼性電池/6LR61/9V		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電池電源線由使用導線連接變更為使用二極體連接	103 年 8 月 20 日	103 消設字第 1032072 號
2	基體電容/SMD 電阻刪除 C7、R21、R22、R23，增列 C2、R5	103 年 8 月 29 日	103 消設字第 1032161 號
3	鹼性電池變更為 MITSUBISHI 牌型號 6LF22/9V	104 年 8 月 31 日	104 消設字第 1042401 號
4	鹼性電池增列 MITSUBISHI 牌型號 6LF22(TX)/9V	104 年 12 月 29 日	104 消設字第 1043650 號
5	蜂鳴片增列志豐電子股份有限公司供應之料號 KBIG3532F10030AZ 蜂鳴片增列凱鐸電子股份有限公司供應之料號 KW35G30B06L100C	107 年 10 月 17 日	107 消設字第 1072723 號

6	包裝外盒增列一款樣式(型號選項及條碼標示)	109 年 7 月 6 日	109 消設字第 1091546 號
	型錄變更型錄		
	電池增列一款外觀包裝樣式		
7	包裝外盒增列包裝樣式	110 年 4 月 19 日	110 消設字第 1100934 號

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 107 年 5 月 3 日住宅用火災警報器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會