

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：107 年 4 月 26 日

四、認可有效期限：自 112 年 4 月 26 日起至 117 年 4 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A107002	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	元和	產地	國產
型號	NQ3F_P	型式種類	定溫式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	--
額定電壓	3 Vdc	額定電流 (mA)	250
自動試驗功能	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~50
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	--
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	MAXELL/鋰電池/CR17450/3Vdc MAXELL/鋰電池/CR17335/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-N/3Vdc FDK/鋰電池/CR17335E-R/3Vdc FDK/鋰電池/CR17335EF/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-R/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZ/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR-AG/3Vdc Panasonic/鋰電池/CR123A/3Vdc ENERGIZER/鋰電池/123/3Vdc		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	排線座	107 年 7 月 13 日	107 消設字第 1071808 號
	電容		
2	變更為鋰電池/CR123A/3Vdc/1500mAh (原為鋰電池/CR123A/3Vdc/1400mAh)	107 年 10 月 8 日	107 消設字第 1072606 號
3	增列 ENERGY VERY ENDURE 牌型號 CR17450 規格 3V	108 年 5 月 21 日	108 消設字第 1081219 號
	增列 Panasonic 牌型號 CR-2/3AZ 規格 3V		

4	電路板	增列板號 13031-1G VER3	108 年 7 月 30 日	108 消設字第 1081920 號
5	電子零件	插件位置(C1、C3、Q3、LED1、L2、L1、L3、J1、J2、J3、SP1)之電子零件增列	109 年 9 月 7 日	109 消設字第 1092084 號
	中座、底座	增列電池防呆設計		

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 107 年 5 月 3 日住宅用火災警報器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

CFS

認可