

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：108 年 7 月 9 日

四、認可有效期限：自 113 年 7 月 9 日起至 118 年 7 月 8 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A108012	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	IR-0714-2	型式種類	火焰式
感知元件(特性)	紅外線式	感度種類	屋內型
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	17	監視角度	水平 60°/ 垂直 60°
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 本型係經 BRE 測試並經 LPCB 登錄，應另附有 LPCB 標示。上述認可內容所載監視角度及距離係依據 EN54-10 基準規定最大值。